

GARA TRASLOCHI

Quesito 1

“...Premesso che esiste un contratto di trasloco, depositato presso la CCIAA, che non prevede le attività da voi richieste per gli allacciamenti idraulici ed elettrici, premesso inoltre che la vostra rispettabile Amministrazione richiede le certificazioni di cui al DM 37/2008, si rende evidente che chi esercita regolarmente l'attività del traslocatore e volesse in deroga al contratto assumersi la responsabilità di tale richiesta, dovrà obbligatoriamente ricorrere al subappalto. In riferimento a ciò e considerando che si prevede l'eventuale fornitura di rubinetteria, raccorderia, cavi ecc, come si può determinare un costo equilibrato per tale attività se per produrre l'offerta si può effettuare un sopralluogo solo esternamente?...”

Risposta 1

Il Capitolato Speciale d'Appalto all' ART.4 – Obblighi dell'Appaltatore recita testualmente:

*Fornire, con oneri a carico della ditta tutto il materiale necessario alle attività di installazione elettrica ed idraulica, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:
collegamenti elettrici per singolo appartamento di lampadari e/o lampade: materiale di uso e consumo
collegamenti idraulici per singolo appartamento: fornitura e installazione di tubazione PVC e sifone per lo scarico del lavabo cucina entro un metro di distanza, allacciamento idraulico per il punto acqua lavabo compreso valvole per l'intercettazione, fornitura e installazione di tubazione per il carico e lo scarico della lavastoviglie, della lavatrice, compresa idonea rubinetteria a sfera tipo DN 1/1, fornitura e installazione di tubazione flessibile tipo Emiteg 1/2" per punto gas entro 200 cm.*

Le attività di cui al quesito 1 sono state stimate utilizzando prezziari in uso corrente alla Stazione Appaltante e inserite nel costo complessivo del servizio (manodopera e materiali di uso comune).

Si precisa infine che per i collegamenti idraulici è da intendersi esclusa la fornitura di rubinetto/miscelatore mentre deve effettuarsi il collegamento degli stessi.

Quesito 2

All'articolo 5 del Capitolato, punto 5.5 si fa riferimento ai punti 6.2, 6.4 che non sono evidenziati.

Risposta 2

Trattasi di refuso di stampa